

NT/26/11/2019

Dębica, 05.12.2019r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawa węzłów ciepłych” od Wykonawcy wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

1. Czy z uwagi na zapis o zastosowaniu automatyki jednego producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów regulacyjnych z napędami i czujników temperatury innego producenta niż regulatora pogodowego?

Odpowiedź: Z uwagi na pracujący układ telemetrii regulatory pogodowe muszą pracować w systemie monitoringu węzłów ciepłych „ECL Portal” z darmowym dostępem do systemem nadzoru i monitoringu”. Ten zapis w SIWZ jest jednym z najistotniejszych parametrów na którym zależy Zamawiającemu. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zapewni spełnienie tego warunku to taka oferta zostanie przyjęta jako prawidłowa.

2. Czy podane moce c.w.u. są mocami maksymalnymi, czy na te moce należy dobierać wymienniki c.w.u.?

Odpowiedź: Podane w SIWZ moce c.w.u są mocami maksymalnymi na które należy dobrać wymienniki z uwzględnieniem temperatury obliczeniowej w warunkach letnich

Kociotek Grzegorz