

NT/26/11/2019

Dębica, 16.07.2020r.

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawa węzłów ciepłych” od Wykonawcy wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

1. Zgodnie z wytycznymi UDT wymaga się zastosowania ręcznych termostatów zabezpieczających instalację centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej. Proszę o informację, czy należy dostosować się do warunków UDT i zaprojektować siłowniki z awaryjnym zamknięciem i ręczne termostaty dla wszystkich instalacji, czy zaprojektować według Państwa wytycznych. Niezastosowanie się do wytycznych UDT może skutkować brakiem dopuszczenia węzłów do użytku.

**Odpowiedź: Węzeł należy dostosować do wymogów UDT**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wprowadzenie następującej zmiany do projektu umowy:

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż nie powinien on ponosić odpowiedzialności finansowej w przypadku nieterminowego usunięcia wad w sytuacji, gdy nie wyniknęło to z jego winy. W związku z powyższym oraz w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 3 ust. 4 z:

„4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo dokonać niezbędnych napraw na odpowiedzialność i koszt Wykonawcy. Zamawiającemu będą przysługiwały wówczas roszczenia z tytułu zobowiązań gwarancyjnych wobec Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca zaakceptuje sposób naprawy na piśmie”

na:

„4. Jeżeli Wykonawca nie usunie z **własnej winy** wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo dokonać niezbędnych napraw na odpowiedzialność i koszt Wykonawcy. Zamawiającemu będą przysługiwały wówczas roszczenia z tytułu zobowiązań gwarancyjnych wobec Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca zaakceptuje sposób naprawy na piśmie

**Odpowiedź: W umowie do realizacji zostanie zawarta powyższa sugestia.**

Kociotek Grzegorz