

znak sprawy TE.26.01.2021

Dębica, 25.02.2021r.

**ZAPYTANIA I WNIOSKI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że w postępowaniu na: Dostawę elementów systemu rur preizolowanych” od Wykonawcy wpłynęły 2 pytania i 1 wniosek do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz sieciowanych radiacyjnie z płynną pianką PUR dwuskładnikową, dostarczaną w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników (składnik A i składnik B) potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza (dostarczaną w dwóch pojemnikach właściwie oznakowanych - posiadających etykietę opisującą rodzaj składnika i średnicę nominalną rury przewodowej), gdzie mieszanie pianki odbywa się w zamkniętym naczyniu, tj. poprzez przelanie zawartości pojemnika ze składnikiem A do pojemnika ze składnikiem B?

**Odpowiedź:**

Niez mieszane składniki A i B, które zawsze w różnych ilościach pozostają w opakowaniach po wykonaniu mieszanki mają szkodliwy wpływ na środowisko, konieczna jest również utylizacja tych pojemników jako odpad niebezpieczny. Stosowanie jednego pojemnika ze składnikami zapewnia większy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników wykonujących mieszankę.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia niezmienną treść zapisu określającego formę opakowania składników pianki poliuretanowej.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający przyzna połowę z 30 pkt., tj. 15 pkt. Wykonawcom oferującym wyroby preizolowane o współczynniku przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,024 W/mK przed starzeniem i o współczynniku przewodzenia ciepła większym niż 0,024 W/mK po starzeniu, (np. o wielkości 0,0250W/mK)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający postanawia zmienić kryterium oceny związane z wartością współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów preizolowanych.

W związku z tym pkt 25 SIWZ otrzymuje treść:

**25. Kryteria oceny ofert.**

25.1. Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów:

**Kryterium wyboru Znaczenie /Waga**

Cena oferty brutto 70 punktów

Ocena techniczna 30 punktów

**Cena wykonania zamówienia** - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

$$C = [C_{\min} / C_{\text{bad}}] \times 70$$

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

**Ocena techniczna - Ot**

Opis ocenianego parametru

Maksymalna liczba punktów

Zastosowanie rur preizolowanych o współczynniku

przewodzenia ciepła przed starzeniem jak i po starzeniu,

przy gęstości pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej

niż 60 kg/m<sup>3</sup> wg PN-EN 253 dla oferowanego systemu preizolowanego:

$\lambda \leq 0,0240 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	30 pkt
$0,0240 < \lambda \leq 0,0245 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	20 pkt
$0,0245 < \lambda \leq 0,0250 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	10 pkt
$\lambda > 0,0250 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	0 pkt

Ot - liczba punktów za ocenę rur preizolowanych (wg powyższej punktacji)

Ocena techniczna zostanie dokonana na podstawie dokumentów technicznych wymaganych do

załączenia w ofercie opisanych w pkt. 2 SIWZ Instrukcja dla Wykonawców

**Całkowita ocena oferty**

$$O = C + Ot$$

**Wniosek 1**

Prośba o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 5.03.2021 r. na dzień 12.03.2021 r. lub inny dogodny dla Zamawiającego termin.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odrzuca prośbę i podtrzymuje termin składania ofert do dnia 5.03.2021 r.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr inż. Tomasz Wróbel

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A  
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00  
NIP 872-000-83-82, ident. 850 490 090