

znak sprawy TE.26.01.2021

Dębica, 26.02.2021r.

**ZAPYTANIA I WNIOSKI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że w postępowaniu na: Dostawę elementów systemu rur preizolowanych” od Wykonawcy wpłynął 1 wniosek do treści SIWZ.

Treść wniosku z odpowiedzią poniżej.

**Wniosek 1**

Prośba o uzupełnienie tabeli nr 4 do SIWZ o długości odcinków rur preizolowanych.

**Odpowiedź:**

Informujemy, że wszystkie rury preizolowane wymienione w tabeli nr 4 w SIWZ muszą mieć długość 12mb.

Z poważaniem

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A  
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00  
NIP 872-000-83-82, ident. 850 400 000

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Tomasz Wróbel*