

NT/26/11/2019

Dębica, 30.03.2021r.

**ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawa węzłów ciepłych” w treści SIWZ została pomyłkowo podana średnica wstawki dla węzła ul. Parkowa.

Powinno być:

Lp.	Lokalizacja węzła ciepłego	Moc cieplna c.o.	Moc cieplna c.w.u.	Dobór licznika ciepła	Min. wielkość naczynia wzbiorczego	Pojemność stabilizatora c.w.u.	Ilość	cena jed.	suma
		[kW]	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[l]	[l]	kpl.		
1.	ul. Głowackiego	450	70	Qn=6,0m <sup>3</sup> /h, DN 25	400	200	1		0
2.	ul. Rzeszowska	45	-	Qn=1,5m <sup>3</sup> /h, DN 15	50		2		0
3.	ul. Parkowa	220	60	Qn=6,0m <sup>3</sup> /h, DN 25	200	200	1		0
Suma									0

Kociotek Grzegorz