

znak sprawy TE.26.02.2020

Dębica, 26.02.2020r.

ZAPYTANIA I WNIOSKI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że w postępowaniu na: opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy” od Wykonawcy wpłynęły 2 pytania i 2 wnioski do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Pytanie 1

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla dostarczenia kompletnego projektu budowlanego z 3 miesięcy na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 2

Czy posiadają Państwo operat akustyczny dla planowanej inwestycji, jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada operatu akustycznego dla planowanej inwestycji. Wykonanie analizy akustycznej jest w zakresie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ, ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO, I. Wytyczne ogólne, pkt 1.)

Wniosek 1

Wnosimy o zmianę warunków wymaganych od Wykonawców oraz sposób ich potwierdzenia, które brzmią:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie, W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jeden projekt budowlany instalacji wysokosprawnej kogeneracji z silnikiem gazowym **o mocy elektrycznej 2 MWe dla ciepłowni** zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

na

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie, W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jeden projekt budowlany instalacji wysokosprawnej kogeneracji z silnikiem gazowym **o mocy elektrycznej 1,5 MWe dla ciepłowni** zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do złożonego wniosku.

Wniosek 2

Prosimy o dostarczenie załączników o których mowa w treści SIWZ na stronie 13., jak poniżej:

1. Mapa do celów projektowych.
2. Wypis i wyrys.

3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

5. Warunki przyłączenia do sieci OSD.

Odpowiedź:

- ad.1. Zamawiający zlecił sporządzenie mapy do celów projektowych i oczekuje na jej wykonanie.
- ad.2. Uprozczone wypisy z rejestru gruntów wraz z mapką ewidencyjną zostały dołączone do ogłoszenia jako załącznik nr 7.
- ad.3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 18 stycznia 2016r., poz. 71), przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Dębicy” nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana moc jednostki kogeneracyjnej w paliwie wynosi poniżej 8,2 MW a co za tym idzie nie jest wymagane przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania *Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach*.
- ad.4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostały dołączone do ogłoszenia jako załącznik nr 8. Aktualnie Zamawiający oczekuje na wydanie nowych warunków ze zwiększoną maksymalną godzinową możliwością odebrania paliwa gazowego z 790 na 1050 m³/h.
- ad.5. Zamawiający w październiku 2019r. złożył wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, planowana data wydania warunków to 30 kwietnia 2020r.

Z poważaniem

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 872-000-83-82, ident. 850 499 990

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel